

# 台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室

## 正字標記產品檢驗報告

試樣號碼: 518AA059

新北市三重區重新路5段609巷20號3樓之7

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室

認可編號 CNS-RL-00005

案號: CNM05130-Y-107-1-0

共 1 頁 第 1 頁

註：申請案（新申請許可使用正字標記）者，證書號碼欄填：無

產品名稱	室內地板鋪設用聚胺酯	公司名稱 工廠	展華化學工業股份有限公司
規格型號	比重：1.25	工廠地址	台中市西屯區工業區十二路1號
證明書號	台正字第 05130 號	抽樣日期	107 年 5 月 10 日
適用標準	CNS 6987 A2092 號	檢驗完成日期	107 年 7 月 4 日
檢 驗 項 目	國 家 標 準	檢 驗 結 果	
1.外觀	依第3節規定	符合	
2.比重	標示值 1.25 ± 0.10	1.24	
3.硬度(Hs)	60~90	73	
4.抗拉強度	3922 kPa 以上	4918 kPa (50.2 kgf/cm <sup>2</sup> )	
5.撕裂強度	98 N/cm 以上	282 N/cm (28.8 kgf/cm)	
6.伸長率	200 % 以上	400 %	
7.耐磨耗性(磨耗量)	3.0 g 以下	0.7 g	
8.老化試驗			
8.1 硬度變化(Hs)	± 5	0	
8.2 抗拉強度保留率	80 % 以上	103 %	
8.3 撕裂強度保留率	80 % 以上	103 %	
8.4 伸長率保留率	80 % 以上	106 %	
9.揮發性有機化合物(VOC)最大限量	符合 CNS 15080 表 1 中 J 型別 SB	13 g/L	
值	之規定為 550 g/L		
10.標示	依第6節規定	符合	
總 評	合 格 (依據 99 年 9 月 2 日修訂公布之 CNS 6987 執行檢驗)		
備 考	107 年度普查案 主劑：硬化劑 = 3 : 1		

一式二份，一份送經濟部標準檢驗局轄區分局，一份送廠商

報告簽署人

張好

檢驗員

