

台灣區塗料工業同業公會研究發展檢驗室

正字標記產品檢驗報告

試樣號碼: 516AA051

新北市三重區重新路5段609巷20號3樓之7

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室

認可編號 CNS-RL-00005

共 1 頁 第 1 頁

案號: CNM05129-Y-105-1-0

註: 申請案(新申請許可使用正字標記)者, 證書號碼欄填: 無

產品名稱	建築防水用聚胺酯	公司名稱	展華化學工業股份有限公司
規格型號	比重: 1.30	工廠地址	台中市西屯區工業區十二路1號
證明書號	台正字第 05129 號	抽樣日期	105 年 4 月 21 日
適用標準	CNS 6986 A2091 號	檢驗完成日期	105 年 6 月 14 日
檢 驗 項 目	國 家 標 準	檢 驗 結 果	
1. 外觀	依第3節規定	符合	
2. 比重	標示值 1.30 ± 0.10	1.24	
3. 硬度(Hs)	20~40	39	
4. 抗拉強度	1961 kPa 以上	2947 kPa (30.1 kgf/cm ²)	
5. 伸長率	300 % 以上	726 %	
6. 撕裂強度	59 N/cm 以上	167 N/cm (17.0 kgf/cm)	
7. 100 %彈性模數	294 kPa 以上	977 kPa (10.0 kgf/cm ²)	
8. 老化試驗			
8.1 硬度變化(Hs)	± 5	+ 1	
8.2 抗拉強度	1961 kPa 以上	3031 kPa (30.9 kgf/cm ²)	
8.3 伸長率	300 % 以上	766 %	
8.4 撕裂強度	59 N/cm 以上	171 N/cm (17.5 kgf/cm)	
9. 揮發性有機化合物(VOC)最大限量	符合 CNS 15080 表 1 中 J 型別 SB	29 g/L	
值	之規定為 550 g/L		
10. 標示	依第6節規定	符合	
總 評	合 格	(依據 99 年 9 月 2 日修訂公布之 CNS 6986 執行檢驗)	
備 考	105 年度普查案	主劑: 硬化劑 = 2 : 1	

一式二份, 一份送經濟部標準檢驗局轄區分局, 一份送廠商

報告簽署人

張好

檢驗員

